

ATITIKTIES CERTIFIKATAS

Nr. SPSC-8280

Išduotas

UAB "Destata profil",
Metalo g. 4, LT-02190, Vilnius
įmonės kodas 124818868

Šis sertifikatas liudija,
kad
tipas

savilaikiai profiliuoti plieno lakštai
su lydaline cinko Z275 ir Prelaq Nova SP50 danga,
profilis ORIGAMI

gaminami

UAB "Destata profil",
Kirtimų g. 47, LT-02244, Vilnius,

atitinka privalomuosius

LST EN 508-1:2002 ir LST EN 10169-1:2004 reikalavimus
bei gamintojo deklaruojamų rodiklių vertes (žr. 1 priedą)

Atitikties sertifikatas
išduotas įvertinus
gamybos kontrolės
sistemą ir

1. ASI Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorijos
bandymų protokolą Nr. KAM 08/04 (2008-01-03).
2. Chemijos instituto Korozijos tyrimų metodų laboratorijos
bandymų protokolus Nr. 074-VAG-2.1, Nr. 074-VAG-2.3 ir
Nr. 075-VAG-1 (2006-07-25).

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti nurodytą produkciją statybos
produkcijos sertifikavimo ženklu PSZ-1.

Galioja iki

2010-01-30

Išduotas

2008-01-24

Direktorius

Robertas Encius

Exempliorius Nr.1



1 PRIEDAS PRIE SERTIFIKATO Nr. SPSC-8280

Išduoto 2008-01-24

Produktas savilaikiai profiliuoti plieno lakštai
tipas su lydaline cinko Z275 ir Prelaq Nova SP50 danga, profilis ORIGAMI

Rodikliai ir jų vertės

Rodiklio pavadinimas	Bandymo metodas	Matavimo vnt.	Deklaruojama vertė
Bendras grunto ir puralo dangos storis: - bendras vardinis storis; - trijų matavimų vidurkio nuokrypis; - vieno atskiro matavimo nuokrypis	LST EN 13523-1	μm	50 - 8 - 12
Dangos adhezija po įspaudimo bandymo (įspaudimo gylis 4 mm)	LST EN 13523-6	nuplėšimo laipsnis %	0
Dangos atsparumas pleišėjimui lenkiant (cilindro spindulys, kur T - plieno pagrindo storis): - tamsioms spalvoms; - šviesioms spalvoms	LST EN 13523-7	mm	$\leq 1 \times T$ $\leq 2 \times T$
Eksploatacinė temperatūra	LST EN ISO 3248	°C	nedeklaruojama
Dangos atsparumas pleišėjimui lenkiant neigiamoje temperatūroje	LST EN 13523-7	mm	nedeklaruojamas
Dangos kietumas pagal pieštuko skalę	LST EN 13523-4	pieštuko kietumas	$\geq HB$
Lakštų atsparumas korozijai [(5 % NaCl rūkas, $t=(35\pm 1)^{\circ}C$)]	LST EN ISO 9227, LST EN ISO 4628 1 – 3 dalys	h	500 (korozijos ir dangos pūslėtumo požymių nėra)

Direktorius



R. Encius